



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

юридический адрес: 107031, Москва, ул. Рождественка, д. 5/7;

почтовый адрес: 214014, Смоленск, ул. Чаплина, д. 12,

телефон: 52-84-90, факс: 64-77-16

E-mail: smol@cntr.gosnadzor.ru, <http://www.cntr.gosnadzor.ru>

**ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
№ 12.1-0057пл-П/0057-2018**

Смоленская область, г. Вязьма,
ул. 25 Октября, д. 4.
(место составления предписания)

«02» марта 20 18 г.
(дата составления предписания)

10:30

(время составления
предписания)

Выдано: муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе №5 имени героя Российской Федерации М.Г. Ефремова г. Вязьмы Смоленской области.

На основании распоряжения заместителя руководителя Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору А.Е. Елисейевой от 30.01.2018 № С-57-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» в период с 26.02.2018 по 02.03.2018 должностными лицами Центрального управления Ростехнадзора: Уколовым Александром Филипповичем - государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Смоленской области Центрального управления Ростехнадзора - ответственным за проведение мероприятий по контролю, Карповым Андреем Владимировичем - главным государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Смоленской области Центрального управления Ростехнадзора, в присутствии: директора Ильиной Инги Викторовны, действующей на основании устава, утверждённого постановлением Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области 03.10.2014 №1425 и изменений в устав от 05.10.2015 №1837, приказа комитета образования Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 26.10.2009 №17-л о принятии на работу на должность директора, проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №5 имени героя Российской Федерации М.Г. Ефремова г. Вязьмы Смоленской области по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Заслонова, д. 8. По результатам проведенной плановой проверки составлен акт проверки от 02.03.2018 № 12.1-0057пл-А/0057-2018, на основании которого предписывается:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1.	Работа с командированным персоналом организована с нарушениями Правил, что подтверждается Порядком работы с командированным персоналом, утверждённым директором (без даты).	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 №328н (Далее- ПОТЭ), п.п. 46.3; 46.4.	08.06.2018
2.	Не имеется подготовленного электротехнического персонала (кроме ответственного за электрохозяйство зам. директора по АХР Миронов А.Н.) или не заключен договор со специализированной организацией по эксплуатации электроустановок.	ПТЭЭП п. 1.2.1.	08.06.2018
3.	Не ведётся документация, подтверждающая выполнение графика планово-предупредительного ремонта электрооборудования, что подтверждается отсутствием соответствующей документации (графика и выполнения ППР на 2018 год).	ПТЭЭП п. 1.2.2.	08.06.2018
4.	Не проводятся визуальные осмотры видимой части заземляющих устройств (осмотры заземляющих устройств со вскрытием грунта), что подтверждается отсутствием паспортов ЗУ и соответствующих записей.	ПТЭЭП п. 2.7.9.	08.06.2018
5.	Электроустановки не укомплектованы испытанными защитными средствами в соответствии с нормами комплектования, что подтверждается отсутствием необходимых оформленных протоколов испытания средств защиты. <i>Составить</i>	ПОТЭ п.1.4., ПТЭЭП п. 1.7.3., ИП и ИСЗ приложение 8., приложение 5, приложение 3.	08.06.2018
6.	Не имеется перечня профессий и рабочих мест неэлектротехнического персонала, требующий присвоения I гр. по электробезопасности, что подтверждается отсутствием соответствующего документа.	ПТЭЭП п.1.4.4.	08.06.2018

1. Колупаева
Ирина

7.	Не назначен распоряжением руководителя организации работник из числа электротехнического персонала, имеющий право присвоения I группы, что подтверждается отсутствием соответствующего распоряжения.	ПОТЭ Приложение №1, примечания п. 2.	08.06.2018
8.	Инструктаж неэлектротехнического персонала с присвоением I группы по электробезопасности не проведен, что подтверждается отсутствием соответствующего документа.	ПТЭЭП п.1.4.4.	08.06.2018
9.	Подключение микроволновой печи в столовой (кухне); волоконно-оптической лампы, видеопроектора в сенсорной комнате не имеет защитного зануления (выполнено 2-мя проводниками), что подтверждается фототаблицами №1-3.	ПУЭ п. 1.7.31.	08.06.2018
10.	Подвержены коррозии, (не окрашены) открыто проложенные заземляющие проводники мастерской, что подтверждается фототаблицами №4-5.	ПТЭЭП п. 2.7.7.	08.06.2018
11.	На корпусах ЩО мастерской столовой (кухне) отсутствует предупреждающий знак по электробезопасности, что подтверждается фототаблицами №6-8.	ПТЭЭП п. 2.2.20.	08.06.2018
12.	В РЩ не имеются надписей назначения присоединений, что подтверждается фототаблицей №9.	ПТЭЭП п.2.2.20.	08.06.2018
13.	Не имеется запаса калиброванных плавких вставок, соответствующих типу предохранителей, что подтверждается их отсутствием.	ПТЭЭП п. 2.2.16.	08.06.2018

В случае несогласия со сроками выполнения выявленных нарушений юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) имеет право в течение 15-дневного срока, с даты получения настоящего предписания, в письменной форме представить в Центральное управление Ростехнадзора возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок настоящего предписания законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность, предусмотренная ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела ГЭН по СО




А.Ф. Уколов

Главный государственный инспектор отдела ГЭН по СО



А.В. Карпов

Экземпляр предписания получил: Ильина Инга Викторовна, директор
(указывается Ф.И.О. лица, получившего предписание)



(подпись)



(расшифровка подписи)

02.03.2018

(дата)