

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Смоленской области

**ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ**  
по результатам \_\_\_\_\_ плановой выездной \_\_\_\_\_ проверки  
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя  
(нужное подчеркнуть)

от « 28 » февраля 2014 г. № 08-308

г. Вязьма, ул. Герцена, д. 16  
(место составления акта)

« 28 » февраля 2014 г.  
(дата составления акта)

Должностное лицо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека по Смоленской области Франовская Анна Николаевна ведущий специалист-эксперт территориального отдела в Вяземском, Угранском, Темкинском районах \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица Управления, выдавшего предписание)  
при проведении плановой выездной проверки в отношении: муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 имени Героя Российской Федерации М.Г. Ефремова г. Вязьмы Смоленской области (МБОУ СОШ №5 г. Вязьмы Смоленской области ) по адресу: Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Заслонова, д.8

(юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Юридический адрес: 215100, Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Заслонова, д.8

Фактический адрес: 215100, Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Заслонова, д.8

(адрес места осуществления деятельности, филиала, представительства):

ИНН: 6722012239 ОГРН: 1026700852518 КПП: 672201001

Зарегистрирован в: Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Смоленской области .

Законный представитель: директор МБОУ СОШ № 5 г. Вязьмы Смоленской области Ильина Инга Викторовна

28.02.2014года в ходе проведения плановой выездной проверки МБОУ СОШ №8 г. Вязьмы Смоленской области установлены нарушения положений действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающих обязательные требования СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 (далее СанПиН 2.4.2.2821-10 и СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 года № 45. (далее СанПиН 2.4.5.2409-08), указанные в Акте проверки органом государственного контроля(надзора) , органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 08-214 от 28 февраля 2014 года:  
(с указанием характера нарушений и нарушаемых положений (нормативных) правовых актов)

В целях устранения выявленных нарушений обязательных требований законодательства предписываю:

1). При подготовке школы к новому 2014/2015 учебному году произвести косметический ремонт помещений МБОУ СОШ №5 г. Вязьмы Смоленской области с



учетом требований -п. 4.28, 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10. На 2 этаже здания школы оборудовать туалет для мальчиков с количеством санитарных приборов определяемым гигиеническими требованиями -п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10

2). На 1 этаже здания школы оборудовать гардероб, оснастить вешалками для одежды и ячейками для обуви.-п.4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10

3). Учебные помещения для обучающихся I ступени образования оборудовать школьными партами, обеспеченными регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. Во время обучения письму и чтению обеспечить наклон рабочей поверхности плоскости школьной парты 7-15 градусов -п. 5.3. Произвести подбор учебной мебели в зависимости от роста обучающихся, в классных журналах заполнить «Листки здоровья» - указать рекомендуемый размер учебной мебели, а также медицинские рекомендации-п. 11.7. Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся произвести цветовую маркировку стульев. При оборудовании учебных помещений соблюдать размеры проходов и расстояния в сантиметрах в соответствии с п. 5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.

4). Для обучающихся II и III ступеней образования провести подбор учебной мебели в зависимости от роста обучающихся. Парты (столы) расставлять в учебных помещениях по номерам: меньшие- ближе к доске, большие- дальше -п.5.5 СанПиН 2.4.2.2821-10

5). Светопроемы учебных помещений оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника. В нерабочем состоянии шторы размещать в простенках между окнами - п. 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.

6). Классные доски, не обладающие собственным свечением, оборудовать местным освещением - софитами -п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10

7). Складское помещение для хранения продуктов оборудовать прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха -п.4.14 СанПиН 2.4.5.2409-08

8). В учебных помещениях обеспечить уровни искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими требованиями п. 7.2.4

9). В школе иметь контейнер для сбора неисправных перегоревших люминесцентных ламп -п. 7.2.10 СанПиН 2.4.2.2821-10

10). В помещениях начальных классов установить раковины на расстоянии 0,5 м от пола до борта раковины для обучающихся 1-4 классов. -п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10

11). Продолжительность перемен определять в соответствии с п. 10.12 СанПиН 2.4.2.2821-10.

12). Иметь сведения о прививках всех работников МБОУ СОШ №5 города Вязьмы Смоленской области в соответствии с национальным календарем профилактических прививок -п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.

(указать конкретные действия необходимые к выполнению для исполнению требований законодательства)

Установить срок для исполнения: 30 июля 2014 года \_\_\_\_\_

(указывается единый срок)

Представить в территориальный отдел в Вяземском, Угранском, Темкинском районах Управления Роспотребнадзора по Смоленской области сведения, о выполнении предписания в срок до 05 августа 2014 года \_\_\_\_\_

(не позднее 10 дней с момента истечения установленного срока для исполнения)

Разъясняется право гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение

пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в Управление Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии, а так же направлены дополнительно.

В соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

С предоставленными правами ознакомлен; об обязанности выполнения предписания предупрежден: директор МБОУ СОШ № 5 города Вязьмы Смоленской области Ильина Инга Викторовна *Ильина*

(Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя), подпись с расшифровкой)

Предписание № 08-308 от 28.02.2014 года получил(а): директор МБОУ СОШ № 5 города Вязьмы Смоленской области Ильина Инга Викторовна *Ильина*

(Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя), подпись с расшифровкой)

“ 28 ” 02 2014 г.

*Ильина*  
(подпись)

Должностное лицо: ведущий специалист-эксперт территориального отдела в Вяземском, Угранском, Темкинском районах

А. Н. Франовская


“ 28 ” февраля 20 14 г.

*Франовская*  
(подпись)



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА № 5 ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
М.Г. ЕФРЕМОВА г. ВЯЗЬМЫ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

215100 Смоленская область, г. Вязьма, ул. Заслонова, 8. ☎:  
директор – 8- 48131 - 5 24 04, учительская – 3 58 51, бух. – 4 11 92



Начальнику Территориального отдела  
Управления Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Смоленской области  
в Вяземском, Угранском, Темкинском районах  
А. В. Зыкову

Информация об устранении выявленных нарушений  
по результатам плановой выездной проверки МБОУ СОШ № 5  
(предписание № 08-308 от 28.02.2014):

1. Проведен косметический ремонт помещений МБОУ СОШ № 5 г. Вязьмы Смоленской области: потолки, стены оклеянные бумажными обоями, учебных кабинетов русского языка, истории, географии, биологии, химии, технологии, английского языка.
2. Отремонтирован линолеум в кабинете истории.
3. На 1-ом этаже здания школы оборудован туалет для мальчиков.
4. На 1-ом этаже здания школы оборудован гардероб оснащенный вешалками для одежды и обуви.
5. Проведен подбор учебной мебели для обучающихся 1,2,3 ступеней образования в зависимости от роста обучающихся, проведена цветовая маркировка парт и стульев; при оборудовании учебных помещений соблюдаются размеры проходов и расстояния в сантиметрах в соответствии с санитарными нормами. Во время обучения письму и чтения обеспечен наклон учебной поверхности плоскости школьной парты 7-15 градусов (для 1 ступени образования). Парты (столы) расставлены в учебных помещениях по номерам: меньшее – ближе к доске, большие – дальше.
6. В классных журналах заполнены «Листки здоровья», в которых указан рекомендуемый размер учебной мебели а также медицинские рекомендации.
7. Светопроемы кабинета физики, химии, оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами (жалюзи) с длиной не ниже уровня подоконника.
8. Классные доски, не обладающие собственным освещением оборудованы местным освещением – софитами.
9. Приобретен контейнер для сбора неисправных, перегоревших, люминисцентных ламп.

