



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Смоленской области)**

ул. Баратиона, 3, г. Смоленск, 214004
Телефон: 38-62-01 Факс: 20-23-23 (код 4812)
gu.mchs.smol@yandex.ru

02.09.2019 № 4251-2-1-11

На № _____ от _____

Руководителям органов
местного самоуправления
Смоленской области

25 августа 2019 года вследствие нарушения правил эксплуатации электрооборудования (холодильника), размещенного в кабинете директора здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 47» города Грозный Чеченской Республики произошел пожар.

Сообщение о пожаре поступило от очевидца, что свидетельствует о низкой подготовке персонала образовательного учреждения и слабого знания своих действий в случае возникновения пожара. Только благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось избежать трагических последствий.

На основании изложенного предлагаю организовать на объектах образования, расположенных на территории муниципального образования комплекс профилактических мероприятий, направленных на недопущение нарушений требований пожарной безопасности, дополнительное обучение руководителей и персонала требованиям пожарной безопасности, размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер безопасности и умениям действовать в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также обратить особое внимание на недопущение использования электроприборов с видимыми повреждениями изоляции электропроводов, повреждениями целостности корпуса изделия, электрооборудования не заводского изготовления и истекшим сроком эксплуатации.

Начальник Главного
управления

А.А. Воробьев
(4812) 20-23-53

А.А. Назарко